



BCJ 評定-RC0175-02

評 定 書

有限会社日本スリーブ

代表取締役 橋本 信之 様

株式会社アルマツト

代表取締役 武田 伊知朗 様

青山商事

代表者 青山 勇 様

株式会社シバタ鐵工業

代表取締役 柴田 正稔 様



平成20年4月16日付けで、評定申込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成15年4月16日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0175-01）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、建築基準法令、その他の技術規準等及び当委員会で定めた基準に照らし、適正なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、平成25年4月15日までとします。

平成20年4月16日

記

1. 件 名 溶接閉鎖型「エスパーフープ19」溶接継手工法
2. 継手の概要 種類：SD295A、SD295B、SD345、SD390
呼び名：D10、D13、D16、D19（SD295A～SD345）
D10、D13、D16（SD390）
形 状：矩形（正方形、長方形、円形）
3. 継手の性能 A級（2007年版建築物の構造関係技術基準解説書
「鉄筋継手性能判定基準」による。）
4. 評 定 区 分 更新
5. 変更の内容（下記変更項目以外は、既評定：BCJ 評定-RC0175-01 に従う。）
 - (1) 代表者名の変更
 - (2) 市町村合併による住所変更
 - (3) 鉄筋継手性能判定基準の名称変更
 - (4) 検査記録フォーマットの変更

