



BCJ 評定-RC0175-04

## 評 定 書

有限会社日本スリーブ  
代表取締役 橋本 信之 様  
株式会社アルマツト  
代表取締役社長 武田 伊知朗 様  
株式会社青山商事  
代表取締役 寺村 大右 様  
株式会社シバタ鐵工業  
代表取締役 柴田 忠雄 様

一般財団法人 日本建築センター  
理事長 松 野 仁



平成 25 年 3 月 13 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 25 年 5 月 15 日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0175-04）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、当委員会ですら定めた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、平成 30 年 4 月 15 日までとします。

平成 25 年 5 月 15 日

### 記

1. 件 名 溶接閉鎖形「エスパーフープ19」溶接継手工法
2. 継手の概要 種 類 : SD295A、SD295B、SD345、SD390  
呼 び 名 : D10、D13、D16  
形 状 : JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合した異形棒鋼  
加工形状 : 矩形（正方形を含む）、五角形、六角形、八角形、台形及び円形  
加工工場 : 有限会社日本スリーブ 本社工場  
株式会社アルマツト 本社工場  
株式会社青山商事 宇治工場  
株式会社シバタ鐵工業 錢函工場
3. 継手の性能 A 級（2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書「鉄筋継手性能判定基準」による）
4. 評 定 区 分 更新
5. 変更の内容 評定報告書（BCJ 評定-RC0175-04）のとおり。

